

ANEXO II



OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

No. Solicitud: _____ Folio: _____ Fecha: 07/10/2018

Medina Torres Luis German
 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Adscripción: _____ Nivel y Puesto Jefe de Proyectos

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado a:

Durante 1/2 Días, del 8 al 8 de Octubre del 2018

Con objeto de: Recorrido de campo Municipio de Cuautitlán de García Barragán para supervisar sitios de Disposición final y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal:

Lugar	Días	Cuota Diaria	Importe	Importe Asignado M.N.
<u>Cuautitlán</u>	<u>1/2</u>	<u>\$ 200,00</u>	<u>\$ 200,00</u>	
Otros (Especificar en observaciones)				
TOTAL			<u>\$ 200,00</u>	<u>\$ 200,00</u>

OBSERVACIONES:

Este documento forma parte de la cuenta pública de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur.

DIRECTOR	ENTERADO DE LA COMISION ACEPTACION DE RECEPCION DE VIATICOS ANTICIPADOS: DEVENGADOS:	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ING. MARDUCK CRUZ BUSTAMANTE	ING. LUIS GERMAN-MEDINA TORRES	L.C.P. ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ BARRIOS

0001056

INFORME DE COMISION



ING. MARDUCK CRUZ
BUSTAMANTE
PRESENTE:

NUMERO DE SOLICITUD:

FECHA:

16/11/2018

FOLIO DE OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICO:

LUGAR:

PERIODO:

08/11/2018

OBJETO DE LA COMISION:

Recorrido de campo Municipio de Cuautitlán de García Barragán para supervisar sitios de Disposición final y plantas de tratamiento de aguas residuales.

BREVE RESUMEN DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS:

El día 08 de Noviembre en coordinación con personal del Municipio de Cuautitlán de García Barragán realizamos un recorrido en las localidades de Chacala y Cuzalapa para verificar las condiciones de los sitios de disposición final de los residuos solidos municipales, así como las plantas de tratamiento de aguas residuales donde se constato que el sitio que se encuentra cerca de la localidad de Chacala requiere de manejo para que cumpla con las condiciones mínimas para su funcionamiento y la planta de aguas residuales se necesita que las personas se conecten en la red de drenaje para poder operar las bombas y el sistema de tratamiento, en el caso de Cuzalapa el sitio de disposición final no cumple con las condiciones mínimas para su funcionamiento, por lo que es importante que se inicien los trabajos de manejo del sitio para evitar contaminación en predio aledaños, así mismo la planta de tratamiento las bombas no funcionan por lo que la planta no se encuentra funcionando, se necesita reparar las bombas para poder valorar las condiciones de la planta y el tratamiento de las aguas residuales.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Supervisión de dos sitios de disposición final y dos planta de tratamiento de aguas residuales.

CONTRIBUCIONES PARA LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD DE
LA QUE FORMA PARTE:

Manejo Integral de los Residuos Solidos Municipales y aguas residuales.

Meta 1

DIRECTOR

ATENTAMENTE

ING. MARDUCK CRUZ
BUSTAMANTE
Bobo.

LUIS GERMAN MEDINA TORRES

Este documento forma parte
de la cuenta pública de la Junta
Inter municipal de Medio Ambiente
de la Costa Sur

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS Y
MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.

0001058